

質 疑 回 答 書

工事名称 令和4年度 建築 第1号 グループホームさとなか4 新築工事

社会福祉法人よつば会 理事長 石川 英樹

工事名称 令和4年度 建築 第1号 グループホームさとなか4 新築工事

令和4年9月22日

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
1				仮設電気及び水道は、構内施設から利用不可との事ですが、小メーター取付等での対応で利用は可能でしょうか。	可能です。 (施工前に協議とします)
2			18-a	工事設計書に厨房機器と記載がありますが、指定業者はありますでしょうか。	ホシザキ同等品とします。
3		A-17		水廻り箇所の増打ちコンクリートですが、配筋はワイヤーメッシュ(φ6×150角目)でよろしいでしょうか。	よろしいです。
4		A-11 A-25	17	腰壁の天然木化粧合板貼りt=4ですが、工事設計書と展開図を正と考えてよろしいでしょうか。	工事設計書と展開図を正として考えてください。
5		A-25	17	腰壁の天然木化粧合板貼りt=4とありますが、指定メーカーはありますでしょうか。	同等品とします。
6			A)5	ガス設備工事とありますが、指定業者はありますでしょうか。	石川商事(施主様推薦)とします。
7		A-9		構内舗装にアスファルト舗装とありますが、乗入れから申請建物の高低差が無い為、浸透性アスファルトと考えればよろしいでしょうか。	よろしいです。